



پوسته:

شماره: ۹۹-۲-۱۳۲۱۴ تاریخ: ۹۹/۷/۳۰

نرد

جناب آقای مهندس پور صدر

رئیس محترم هیات مدیره شرکت پویا تدبیر ویرا

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۹۹/۱۳۳/ص مورخ ۹۹/۷/۱۲ آن شرکت به اطلاع می‌رساند که مهاربندهای کمانش تاب تولیدی آن شرکت به صورت تمام مقیاس در قاب سازه‌ای مورد آزمایش رفت و برگشتی طبق الگوی بارگذاری آیین‌نامه AISC341-16 و فراتر از آن قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از آزمایشات نشان می‌دهد که مهاربندهای کمانش تاب تولیدی آن شرکت دارای چرخه‌های یکسان فشار و کششی بدون افت مقاومت بوده و سایر معیارهای آیین‌نامه AISC341-16 را نیز تأمین می‌کند؛ همچنین در کرنش پلاستیک ۲.۵٪، بتا و امگا براساس جابه جایی‌های نسبی مختلف براساس جدول زیر می‌باشد.

Drift (%)	۱%	۱.۵%	۲%	۳%	۴%
β					
w					

سعید بخاری
معاون تحقیقات و فناوری